



GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

37-455 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 powiat stalowowolski woj. podkarpackie
<http://www.radomysl.pl> E-mail: sekretariat@radomysl.pl tel./fax (0-15) 845-43-02, 28

INI.271.47.2023

Radomyśl nad Sanem, 27.07.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych, Gmina Radomyśl nad Sanem jako Zamawiający poszukuje wykonawców do wykonania zadania pn.:

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Oczyszczalni Ścieków w Radomyślu nad Sanem, gmina Radomyśl nad Sanem”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 36,08 kWp na dachu budynku oczyszczalni ścieków w Radomyślu nad Sanem w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

Roboty obejmujące wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku oczyszczalni ścieków w Radomyślu nad Sanem poprzez:

- a) uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń, decyzji itp. dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia,
- b) wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na zamontowaniu kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją oraz z uwzględnieniem ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej wraz z jej włączeniem do sieci,
- c) uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej (wraz ze zgłoszeniem wymiany licznika oraz zgłoszeniem instalacji do dystrybutora OSD),
- d) wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji (w tym: karty katalogowe, certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń),
- e) przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowy zakres robót określony został w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszego zapytania. Dołączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

II. Opis kryteriów oceny oferty:

Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie następujących kryteriów:

- cena brutto – waga 60 %;
- gwarancji na wykonane roboty – waga 40 % (na roboty będące przedmiotem zamówienia)

Minimalne okresy gwarancji na:

- roboty będące przedmiotem zamówienia: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (*jest przedmiotem oceny oferty*);
- urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej: na inwertery – 10 lat, na panele fotowoltaiczne – 25 lat, na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
- roboty będące przedmiotem zamówienia, w szczególności na urządzenia techniczne i wyroby budowlane zainstalowane w ramach przedmiotowego zamówienia: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca wykaże, że w okresie 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należyta starannością 2 elektrownie OZE (fotowoltaiczne) przyłączone do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich nie mniejszej niż 20 kW oraz załączy dowody, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.

Zakończenie – w terminie do dnia **13.10.2023 r.**

V. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać lub złożyć do dnia **11.08.2023 r. do godz. 15.00** w formie papierowej na adres Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem, ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem bądź elektronicznie na adres e-mail – sekretariat@radomysl.pl.

VI. Dane do faktury:

Gmina Radomyśl nad Sanem

ul. Rynek Duży 7

37 – 455 Radomyśl nad Sanem

VII. Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

- Załącznik nr 1 - Wzór oferty;
- Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna;
- Załącznik nr 3 - STIWOR - Oczyszczalnia Ścieków w Radomyślu;
- Załącznik nr 4 – Przedmiar robót;
- Załącznik nr 5 – ZAŁĄCZNIK 7.1 - Wzory oznaczeń instalacji PV;
- Załącznik nr 6 – ZAŁĄCZNIK 7.2 - schemat instalacji fotowoltaicznej;
- Załącznik nr 7 – ZAŁĄCZNIK 7.3 - schemat połączeń wyrównawczych;
- Załącznik nr 8 – ZAŁĄCZNIK 7.4 - opis p.poż.;
- Załącznik nr 9 – ZAŁĄCZNIK 7.5A - analiza uzysków zacienienie;
- Załącznik nr 10 – ZAŁĄCZNIK 7.5B - analiza uzysków symulacja.

Aby dopełnić obowiązku wynikającego z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U.2018 poz. 2191), Zamawiający zobowiązany jest do odbierania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu:

- 1) Pani Anna Majewska – Pracownik **Zespołu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska**, a.majewska@radomysl.pl, tel. 15-843-11-29.

Z up. Wójta

mgr Izabela Szalaj

Zastępca Wójta

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)